

SOGEDAS

18 rue Lionel Terray
BP 51
69742 Genas
Tel 04 78 90 57 79
Fax 04 78 40 64 61

CONSTAT DE DEGAZAGE N° 1911-002

Lieu d'intervention : 18 Av. Marechal de Lattre de Tassigny 69330 MEYZIEU

Date d'intervention : 19 novembre 2025

Désignation du réservoir de liquides inflammables :

1 Citerne 16m3 n° E-10835

Remarques de la société SOGEDAS :

Rouille.....RAS.....
Dépôt RAS.....
Odeur SANS.....
Eau.....SANS.....
Déviation à l'explosimètre...SANS.....

Résultat de la mesure de l'atmosphère effectuée :

L.I.E. (Limite Inférieure d'Explosivité) : **négatif**
Référence gaz étalon : Pentane

Conclusion :

En foi de quoi et sous réserve des observations ci-dessus, l'Entreprise soussignée, déclare qu'au moment des examens, aucun danger d'explosion n'était à redouter du fait de la présence antérieure d'hydrocarbures ou dérivés dans le ou les réservoirs.

Ces indications ne sont valables qu'à l'instant de la mesure, toute pénétration ou travail ultérieur dans ce réservoir doit être précédé et accompagné de mesures en continu.

SOGEDAS
L'Opérateur soussigné
18, rue Lionel Terray Z.I.
BP 51 - 69742 GENAS CEDEX
Tél. 04 78 90 57 79 - Fax. 04 78 40 64 61
Siège social : 18 rue Lionel Terray 69742 GENAS. SAS au capital de 45735€
Siret : 327 114 146 000 27 APE 3700Z R.C.S Lyon B327114146