

- Relazione con tipologie dei materiali

I componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del dm 37/08 in materia dell' arte.

In particolare sono dotati di:

☒ Marcatura CE ☒ Marchio IMQ ☐ Altra documentazione(*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell' impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque a quanto previsto dagli articoli 6 e 6 del DM 37/08

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte ai sensi del D.P.R. 447/91 e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

X I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo considerati rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

**-SCHEMA (DICHIARAZIONE) IMPIANTO REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. N. 37/08
PREFABBRICATO- MONOBLOCCO**

1. **COSTRUTTORE: METALBOX srl,**

Via Nazionale n.4 - 43044 ~~loc. Cavalli~~ Collecchio (PR)

2. PREFABBRICATO MATRICOLA N°

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO RELATIVAMENTE AL CAMPO D' IMPIEGO

L' impianto elettrico del monoblocco viene fornito **privo** di alimentazione elettrica e collegamento all' impianto di terra, realizzato con conduttori N07V-K di sezione 1,5 mmq (luce e prese 10 A) e 2,5 mmq (prese bivalenti, prese 16A, schuko), posati in tubazioni a vista in materiale plastico. I cavi sopraccitati e le tubazioni descritte sono tutte a norma CEI antiestinguenti.

L' impianto e' costituito da:

Nr..... Interruttore differenziale 2x10A Id=0,03A, installato in centralino a doppio isolamento

Nr. Interruttore differenziale 4x40A Id=0,03A.

Nr..... Interruttore differenziale 2x16A Id=0,03A.

Nr. 01 (UN) Interruttore differenziale 2x25A Id=0,03A.

Nr. 07 (DUE) Interruttore magnetotermico 2x16A Icu=4,5 kA(prese) 1 polo + N

Nr. 09 (UNC) Interruttore magnetotermico 2x16A Icu=4.5 kA(boiler) 1 polo + N

Nr. Interruttore magnetotermico 2x16A Icu=4,5 kA(CDZ) 1 polo + N

Nr. 01 (UNC) Interruttore magnetotermico 2x10A Icu=4,5 kA (Luce) 1 polo + N

Nr. Interruttore magnetotermico 4x..... Icu=.... kA

Nr. 6 Presa 10A

Pres. bivalente 16A

Presidencia UNEL

Nr. Presa francese 16A

Presă CEE 380V A 3P+N+T

Nr. Spina CEE 380V A 3P+N+T

Nr. 03 (TRE) Punti luce con lampade ad incandescenza max 60 Watt IP 65

Nr. Ponti luce con lampade ad incandescenza max 100 Watt

Nr. **Punti luce con lampade fluorescenti**

Nr 04 (QUESTO) Interruttore Unipolare da frutto

Nr. Interruttore Unipolare da frutto stagno

Nr. Interruttore Bipolare da frutto

Nr. Aspiratore da 90 mq/h

Nr 01 (UNO) Collegamento alimentazione boiler (scaldabagno)

Luogo/Data

Firma

ERREVI s.n.c.

di Rampini Antonio e Vacca Corrado

Impianti Elettrici ed Assistenza SOEMA

Str Bergonzi, 23 - 43040 VICO FERTILE (PR)

Tel e Fax 0521/873055 Cod Fisc e P Iva 01872620347

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto ANTONIO RAMPINI

Socio rappresentante dell'Impresa **ERREVI snc** di Rampini Antonio e Vacca Corrado, operante nel settore Impianti Elettrici, con sede in Str. Bergonzi, 23 - 43100 loc. Vicofertile PARMA, comune di PARMA (PR), tel. e fax 0521.673055, C.F. e P. IVA n. 01872620347

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di PARMA n. 184315
☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di PARMA n. 56151

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) inteso come:

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da: METALBOX srl, installato nei locali siti nel comune di COLLECCHIO (PR) Loc. Cavalli, Via Nazionale n. 4,

di proprietà di, in Unità trasportabile Matr. N. 66666

adibito ad uso:

- ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☒ altri usi;

L'impianto viene fornito senza la connessione a rete di distribuzione e senza intercollegamenti fra diversi box assemblati, di varie nazionalità ed inoltre senza collegamenti a terra per scariche atmosferiche.

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di kW: 5

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego D.M. 37/08 - CEI 64-8 SEZ. 717
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☐ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data 11/06/2018

Il responsabile tecnico
ERREVI snc

(timbro e firma)

Il dichiarante
ERREVI snc

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8