

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA REGOLA D'ARTE
D.M. 22.01.2008 n. 37 G.U. n. 61 del 12.03.2008**

LE263

La Ditta "GAINELLI SILVANO - impresa artigiana individuale - operante nel settore impianti elettrici, con sede in Via Piscina, 8 - cap. 10060 FROSSASCO (TO), tel. 335 / 52.39.098, PARTITA IVA n. 07828370010 iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di TORINO 923019, ed iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 08.08.1985, 443) di Torino n. 265764, esecutrice dell'impianto di **LUCE - FORZA MOTRICE** Inteso come: **NUOVO IMPIANTO** Commissionato da **Pref Alp Srl** - sede legale **C.so Porporato, 18 - 10064 PINEROLO (TO)** sede operativa **Strada delle Moie, 4 - 10060 - Frossasco (TO)** P.IVA: 02533680357 - Installato nel prefabbricato metallico

Rif. MATRICOLA N° 15-082

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/08, tenendo conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il prefabbricato avendo in particolare:

- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte adatti al luogo d'installazione, art. 6 del D.M n.37/08
- Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo avendo eseguito le verifiche delle norme e delle disposizioni di legge art 7 comma 1 del D.M. 37/08.

ALLEGATI OBBLIGATORI

- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o di riparazione.

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Materiale	tipo	marca
Scatole portafrutti	1-2-3 moduli	Bticino- Gewiss-
Scatole di derivazione		Gewiss - Fime
Tubi in PVC pesante	D 16-20-25	Inset
Interruttori	10 A	Bticino- Gewiss-
Prese bipasso	16 A	Bticino- Gewiss-
Prese schuko	16 A	Bticino- Gewiss-
Prese CEE	2p+T 3p+T 3p+N+T 16-32 A	Scame - Gewiss- Bticino
Automatici magnetotermici diff	2p & 4p da 10-16-20-25-32 A	Bticino - Chint - Hager- Abb
Automatici magnetotermici	2p & 4p da 10-16-20-25-32 A	Bticino - Chint - Hager- Abb
Fili di varie sezioni	1.5 - 2.5 - 4- 6 - 10 - 16 mmq.	Prismian - Ceatcavi
Plafoniere stagne	1x1,8 - 2x1,8 - 1x36 -2x36 - 1 x58 - 2x58	Disano - Filippi - Illumina- Beghelli- Chint
Plafoniere incandescenza	1x60W - 1x100W	Prisma - Gewiss-Fanton

DATA : 09-07-2015

Per presa visione:
IL COMMITTENTE
RESPONSABILE TECNICO

GAINELLI SILVANO
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI & INDUSTRIALI
Dom. fisc. ubic, eserc. e luogo cons doc fisc :
Via Piscina, 8, - Tel./3355239098
10060 FROSSASCO (TO)
C.F.: GNL SVN 76M 04 G674E
P. IVA: 07828370010