

**EMILIANA
SERBATOI**

ADVANCED FUEL SOLUTIONS

Emiliana Serbatoli S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emilianaserbatoli.com | info@emilianaserbatoli.it

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

(DIRECTIVE 2006/42/CE, Annexe IIA) **CE**

Nom et adresse du constructeur de la machine

Emiliana Serbatoli Srl
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919

Nom et adresse de l'entreprise autorisée à établir le dossier technique

Emiliana Serbatoli Srl
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919
dans la personne de Gian Lauro Morselli

DÉCLARE QUE LA MACHINE

Dénommée:	Tank Fuel
Modèle:	TF9 /A501C4.AS
Numéro de série:	TF87995
Année:	2026
Équipée de:	Piusi Spa Panther56
Alimentation:	230 V 50 Hz

Est conforme à la Directive 2006/42/CE, à la Directive 2014/35/EU (basse tension) et aux dispositions de loi qui les transposent.

Elle est également conforme aux normes harmonisées suivantes :

UNI EN 12100:2010;
UNI EN ISO 13849-1:2023;
CEI EN 60204-1:2018

Campogalliano, 16-10-2026
Emiliana Serbatoli Srl

Il legale rappresentante

Gian Lauro Morselli



Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366
| Tel +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emilianaserbatoi.com | info@emilianaserbatoi.it

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU PROTOTYPE APPROUVÉ ET CERTIFICAT D'ESSAI

Il est certifié que le conteneur-distributeur métallique pour carburants liquides de catégorie "C" dénommé Tank Fuel, construit conformément au prototype approuvé par le Ministère de l'Intérieur avec DCPST/A7/09594/AT/09189 del 02/07/2021 et ses renouvellements et extensions correspondants, présente les caractéristiques suivantes :

Modèle	TF9 /A501C4.AS
Numéro de série	TF87995
Capacité:	8995
Diamètre:	1900
Virole:	3000
Trou d'homme:	400
Année:	2026

Doté de:

- Limiteur de remplissage à 90% de la capacité géométrique (de la cuve)
- Dispositif d'arrêt de la pompe au niveau minimum


A ÉTÉ SOUMIS

à un essai de pression non inférieur à 1 kg/cm² et résultant une parfaitement étanchéité.

Nous délivrons ce certificat pour les utilisations autorisées par la loi

Campogalliano, 16-10-2026
Emiliana Serbatoi Srl

Tecnico Collaudatore



Emiliana Serbatoli S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emilianaserbatoli.com | info@emilianaserbatoli.it

DÉCLARATION DE BONNE INSTALLATION

La société Emiliana Serbatoli Srl
Ayant son siège à Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
C.F./P.IVA: 01499200366 | C.C.I.A.A. REA n. 220082

DÉCLARE

que le groupe fournisseur

Marque:	Piusi Spa
Modèle:	Panther56
Année:	2026
Alimentation:	230 V 50 Hz

pour lequel une déclaration de conformité séparée et jointe a été émise par le Fabricant conformément à la Directive 2006/42/CE, a été installé par nos soins dans les règles de l'art, dans le plein respect des instructions fournies par le Fabricant lui-même selon le point 1.7.4.2 de ladite Directive, en connexion permanente et inamovible avec le conteneur de notre fabrication :

Dénommée:	TF
Modèle:	TF9 A501C4.AS
Numéro de série:	TF87995
Année:	2026

Campogalliano, 16-10-2026
Emiliana Serbatoli Srl

Tecnico Collaudatore



**EMILIANA[®]
SERBATOL**

ADVANCED FUEL SOLUTIONS

Emiliana Serbatol S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200356
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emilanaserbatol.com | info@emilanaserbatol.it

Grazie per averci scelto!

Con il seguente QR Code sarà possibile scaricare in formato digitale la documentazione inerente alla fornitura

Thank you for choosing us!

With the following QR Code you will be able to download in digital format the documents related to the supply

Merci pour votre confiance!

À l'aide du QR Code ci-dessous, vous pourrez télécharger au format numérique la documentation relative à la fourniture.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Der folgende QR-Code ermöglicht Ihnen den digitalen Zugriff auf die Unterlagen.

Gracias por elegirnos!

Mediante el siguiente código QR será posible descargar en formato digital toda la documentación relativa al suministro.

Obrigado por nos escolher!

Por meio do seguinte código QR será possível descarregar, em formato digital, toda a documentação relativa ao fornecimento.

Model

TF9/A501C4.AS


Serial Number

TF87995

16-10-2026



valid for 1 year



Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01495200366
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emilianaserbatoi.com | info@emilianaserbatoi.it

Tabella centimetrica serbatoio orizzontale TANK FUEL / GE TANK / SE TANK

9

Capacità effettiva / Effective capacity : 8.995 L

Dimensioni / Dimensions:

Diametro Interno Internal Diameter	1.900	mm	Spessore fondi Dished ends thickness	3	mm
Fasciame Shell	3.000	mm	Spess. Fasciame Shell thickness	3	mm

cm	L	cm	L	cm	L	cm	L	cm	L
0	0	41	1.443	82	3.815	123	6.363	164	8.517
1	6	42	1.494	83	3.877	124	6.423	165	8.559
2	16	43	1.545	84	3.940	125	6.482	166	8.600
3	30	44	1.597	85	4.002	126	6.542	167	8.640
4	46	45	1.650	86	4.065	127	6.601	168	8.679
5	64	46	1.703	87	4.127	128	6.659	169	8.718
6	84	47	1.756	88	4.190	129	6.718	170	8.756
7	106	48	1.810	89	4.253	130	6.776	171	8.792
8	129	49	1.864	90	4.316	131	6.834	172	8.812
9	154	50	1.919	91	4.378	132	6.892	173	8.830
10	180	51	1.974	92	4.441	133	6.949	174	8.849
11	207	52	2.029	93	4.504	134	7.006	175	8.866
12	236	53	2.085	94	4.567	135	7.063	176	8.882
13	266	54	2.141	95	4.630	136	7.119	177	8.898
14	297	55	2.197	96	4.693	137	7.175	178	8.912
15	329	56	2.254	97	4.756	138	7.231	179	8.925
16	362	57	2.311	98	4.819	139	7.286	180	8.937
17	396	58	2.368	99	4.882	140	7.341	181	8.948
18	431	59	2.426	100	4.944	141	7.396	182	8.957
19	467	60	2.484	101	5.007	142	7.450	183	8.966
20	504	61	2.542	102	5.070	143	7.503	184	8.975
21	542	62	2.600	103	5.133	144	7.557	185	8.980
22	580	63	2.659	104	5.195	145	7.610	186	8.985
23	620	64	2.718	105	5.258	146	7.662	187	8.989
24	660	65	2.777	106	5.320	147	7.714	188	8.992
25	701	66	2.837	107	5.383	148	7.766	189	8.994
26	742	67	2.897	108	5.445	149	7.817	190	8.995
27	785	68	2.957	109	5.507	150	7.868		
28	828	69	3.017	110	5.569	151	7.918		
29	871	70	3.077	111	5.631	152	7.967		
30	916	71	3.138	112	5.693	153	8.016		
31	961	72	3.198	113	5.755	154	8.065		
32	1.006	73	3.259	114	5.817	155	8.113		
33	1.053	74	3.321	115	5.878	156	8.160		
34	1.099	75	3.382	116	5.939	157	8.207		
35	1.147	76	3.443	117	6.001	158	8.253		
36	1.195	77	3.505	118	6.061	159	8.299		
37	1.243	78	3.567	119	6.122	160	8.344		
38	1.292	79	3.629	120	6.183	161	8.388		
39	1.342	80	3.691	121	6.243	162	8.432		
40	1.392	81	3.753	122	6.303	163	8.475		

I DATI RIPORTATI SONO TEORICI E POSSONO VARIARE DI $\pm 4\%$; IN OGNI CASO LA LORO ATTENDIBILITA' DIPENDE DALLA CORRETTA POSA IN OPERA DEL SERBATOIO, CHE DEVE ESSERE INSTALLATO ORIZZONTALE.

THE DATA REPORTED ARE THEORETICAL AND MAY VARY BY 4%; HOWEVER, THEIR RELIABILITY DEPENDS FROM THE CORRECT INSTALLATION OF THE TANK, WHICH MUST BE INSTALLED PERFECTLY HORIZONTALLY.

EMILIANA
SERBATOI
Largo Maestri del Lavoro, 40
41011 CAMPOGALLIANO (MO)
Tel. 059 521911 - Fax 059 521919
Pagine IVA 01495200366