EMILIANA SERBATOI
ADVANCED FUEL SOLUTIONS
Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366
| Tel. +39 059 521911 | Fax +39 059 521919 | emilianaserbatoi.com | info@emilianaserbatoi.it

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

(DIRECTIVE 2006/42/CE, Annexe IIA) CE

Nom et adresse du constructeur de la machine

Emiliana Serbatoi Srl
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919

Nom et adresse de l'entreprise autorisée à établir le dossier technique

Emiliana Serbatoi Srl
Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
Tel. +39 059 521911 - Fax: +39 059 521919
dans la personne de Gian Lauro Morselli

DÉCLARE QUE LA MACHINE

Dénommée:	CTK
Modèle:	CTK900 /CM
Numéro de série:	15077
Année:	2026
Équipée de:	Piusi Spa By-Pass 3000
Alimentation:	12 V

Est conforme à la Directive 2006/42/CE, à la Directive 2014/35/EU (basse tension) et aux dispositions de loi qui les transposent.

Elle est également conforme aux normes harmonisées suivantes :

UNI EN 12100:2010;
UNI EN ISO 13849-1:2023;
CEI EN 60204-1:2018

Campogalliano, 30-09-2026
Emiliana Serbatoi Srl

Il legale rappresentante
Gian Lauro Morselli

EMILIANA SERBATOI
ADVANCED FUEL SOLUTIONS
Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emilianaserbatoi.com | info@emilianaserbatoi.it

DÉCLARATION DE BONNE INSTALLATION

La société Emiliana Serbatoi Srl
Ayant son siège à Largo Maestri del Lavoro, 40, 41011 Campogalliano (Modena)
C.F./P.IVA: 01499200366 | C.C.I.A.A. REA n. 220082

DÉCLARE

que le groupe fournisseur

Marque:	Piusi Spa
Modèle:	By-Pass 3000
Année:	2026
Alimentation:	12 V

pour lequel une déclaration de conformité séparée et jointe a été émise par le Fabricant conformément à la Directive 2006/42/CE, a été installé par nos soins dans les règles de l'art, dans le plein respect des instructions fournies par le Fabricant lui-même selon le point 1.7.4.2 de ladite Directive, en connexion permanente et inamovible avec le conteneur de notre fabrication :

Dénommée:	CTK
Modèle:	CTK900 CM
Numéro de série:	15077
Année:	2026

Campogalliano, 30-09-2026
Emiliana Serbatoi Srl

Tecnico Collaudatore

EMILIANA SERBATOI
ADVANCED FUEL SOLUTIONS
Emiliana Serbatoi S.r.l. - Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 CAMPOGALLIANO (Modena) Italy | P.IVA e C.F. 01499200366
| Tel. +39-059-521911 | Fax +39-059-521919 | emilianaserbatoi.com | info@emilianaserbatoi.it

Grazie per averci scelto!
Con il seguente QR Code sarà possibile scaricare in formato digitale la documentazione inerente alla fornitura

Thank you for choosing us!
With the following QR Code you will be able to download in digital format the documents related to the supply

Merci pour votre confiance!
À l'aide du QR Code ci-dessous, vous pourrez télécharger au format numérique la documentation relative à la fourniture.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Der folgende QR-Code ermöglicht Ihnen den digitalen Zugriff auf die Unterlagen.

Gracias por elegirnos!
Mediante el siguiente código QR será posible descargar en formato digital toda la documentación relativa al suministro.

Obrigado por nos escolher!
Por meio do seguinte código QR será possível descarregar, em formato digital, toda a documentação relativa ao fornecimento.

Model	CTK900/CM
Serial Number	15077

30-09-2026

valid for 1 year

Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la Motorizzazione Divisione 3
Issued on behalf of Italian authority: Ministry of Infrastructure and Transport - Coast Guard Headquarters
Issued on behalf of Italian authority: Ministry of Infrastructure and Transport - Direzione generale per la Motorizzazione Divisione 3

RAPPORTO DI ISPEZIONE INIZIALE O PERIODICA PER CONTENITORI INTERMEDI (IBC)
INITIAL OR PERIODIC INSPECTION REPORT FOR INTERMEDIATE BULK CONTAINERS (IBCs)

Rapporto n° / Report n° **M74240/26/PS/ps**

ISPEZIONE INIZIALE: ☒
INITIAL INSPECTION

ISPEZIONE PERIODICA: ☐ 2.5 anni/years ☐ 5 anni/year
PERIODIC INSPECTION:

Proprietario / *Owner*

Ragione sociale / Company name: **Emiliana Serbatoi S.r.l.**
Sede / Address: **Largo Maestri del Lavoro, 40 - 41011 Campogalliano (MO)**

Approvazione rilasciata sulla base delle seguenti normative: *Codice ADR, RID, ADN Ed. 2025 - IMDG Code 42°-24 e D.P.R. 6 giugno 2005, n.134*
Approval issued in compliance with the following regulations: ADR, RID, ADN Codes 2025 - IMDG Code 42°-24 and D.P.R. 6 June 2005, n.134

Descrizione del prototipo / *Prototype description*

Approvazione n°: M88894-25
Approval n°
Rilasciata il: 15/12/2025
Issued on
Organismo omologante :Bureau Veritas Italia S.p.a.
Approval body
Codice prototipo : 31H2
Prototype code
Identificazione prototipo: CTK 900
Prototype identification

Capacità : 980 l
Capacity
Tara comprensiva di accessori :123 kg
Tare weight including accessories
Massa lorda massima : 1020 kg
Maximum gross mass
Spessore : 10, 0 mm
Thickness

Materie trasportabili / *Transportable goods*

Stato fisico : LIQUIDO
Physical state
Gruppo imballaggio : II-III
Packing group

Densità :1, 0 kg/l
Density
Granulometria : N.A.
Particle size

Marcatura / Marcatura primaria / *Marcking / Primary marking*

(u n) 31H2/Y/09/26
I / M88894-25-ES / 0 / 1020

Marcatura addizionale : / *Additional marking*

980 l / 123 kg / 100 kPa / n° **15077**

ISPEZIONI E VERIFICHE / *INSPECTIONS AND TESTING*

		N.A.	C.	N.C.
Data dell'ispezione iniziale : 23/09/2026 *Date of initial inspection*	**Conformità al prototipo, inclusa la marcatura** *Conformity to the design type, including marking*	☐	☒	☐
Data dell'ultima ispezione : 23/09/2026 *Date of last inspection*	**Esame condizioni interne** *Internal condition examination*	☐	☒	☐
Data dell'ispezione : 23/09/2026 *Date of inspection*	**Esame condizioni esterne** *External condition examination*	☐	☒	☐
Data della prossima ispezione : 03/2029 *Date of next inspection*	**Esame funzionamento equipaggiamento di servizio** *Service equipment working examination*	☐	☒	☐
Pressione della prova di tenuta : 15 kPa *Pressure of leakproofness test*	**Prova di tenuta** *Leakproofness test*	☐	☒	☐

N.A.: **Non Applicabile** / *Not Applicable* C.: **Conformità** / *Conformity* N.C.: *Non Conforme / Not Conform*

Note: N° **Matricola**/*Serial Number* **15077**
Manometro n. 241253

Rilasciato a / *Issues on* Campogalliano Il / *on* 25/09/2026

Il Responsabile / Authorized person
(Nome, firma e timbro / Name, signature and stamp)
Paolo Sannia

PAOLO SANNIA 25.09.2026 16:15:21 UTC